

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Energetyka Solarna Ensol Sp. z.o.o. Piaskowa 11 47-400 Raciborz POLEN
Herstellwerk	Raciborz
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	EM2V/2,0S, EM2V/2,0B
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN 12975-2:2006-06 CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 19.00 (2012-10)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7S2115 F
Gültig bis	2018-02-28
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7S2115 F von 2013-03-21
Technische Angaben	Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2013-02-26 Bemerkung(en): - Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel betrieben werden.
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Test Centre for Am Grauen Stein 51105 Köln
Prüfbericht(e)	Nr. 21221079_EN_P, Nr. 21221079_EN_R von 2013-02-26

